

Deklaracja zgodności nr 14/ARCO/2012

1. **Producent wyrobu budowlanego:** VALVULAS ARCO, s.l.
Avda del Cid, 8
46134 – Foios
Walencja – Hiszpania

**Upoważniony przedstawiciel
producenta w Polsce:**

ARKA Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Grzejnikowe zawory powrotne, przyłącza grzejnikowe dolne.

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Instalacje ogrzewania wodnego.

5. **Specyfikacja techniczna:**

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 110⁰ C.

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Sianów, 20 czerwca 2012

.....
(miejsce i data wystawienia)

 **"ARKA"** Spółka Jawna
R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronęk, A. Pawłowski
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025



"ARKA" Spółka Jawna
Jakub Gronęk
współwłaściciel

.....
(podpis osoby upoważnionej)