



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0682/01/2011

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Kształtki – łączniki żeliwne**

Zawierający / containing: **żeliwo, powłokę cynkową**

Przeznaczony do / destined: **połączeń rur gwintowanych w sieciach i instalacjach wodociągowych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przeciwpożarowych i centralnego ogrzewania**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Jinan Meide Casting Co., Ltd.

No. 3 Nanmen Road, Pingyin, Jinan, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

REMAR Sp. z o. o.

62-081 Przeźmierowo

ul. Wysogotowo, ul. Bukowska 16

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-08-22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-08-22
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 22 sierpnia 2011

The date of issue of the certificate: 22nd August 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły