

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-7641BT0503

 Registriernummer
 registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Tupy S.A. Rua Albano Schmidt 3400, BR-89227 901 Joinville,S.C.-Bairro Boa Vista
Vertreiber <i>distributor</i>	Tupy S.A. Rua Albano Schmidt 3400, BR-89227 901 Joinville,S.C.-Bairro Boa Vista
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Tempergussfitting gem. DIN EN 10242 (01.03.1995) Tabelle 1, Designsymbol "A"
Modell <i>model</i>	Tempergussfitting "TUPY"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 120003011-14 vom 03.07.2014 (MPM) Kontrollprüfung Labor: 120003011-13 vom 05.12.2013 (MPM) Baumusterprüfung: 120003011 vom 18.08.2008 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003)

 Ablaufdatum / AZ
 date of expiry / file no. 18.08.2018 / 13-0486-WNV

14.08.2014/GI A-1/2

 Datum/Beibehalter/Blatt/Liefer der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body

 DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 4501 1:1998
 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
 Wasserversorgung.

 DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
 4501 1:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

 DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wimmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

A-2/2

NV-7641BT0503

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 1/8"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 1/4"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 3/8"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 1/2"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 3/4"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 1"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 1 1/4"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 1 1/2"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 2"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 2 1/2"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 3"	
Tempergussfitting "TUPY"	Nennweite: 4"	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

 Maximaler Betriebsdruck Gas: 5 bar
 Temperaturbereich: -20 bis +120 °C
 Gasart: Brenngase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

Für Trinkwasser nach DIN 2000 nur in feuerverzinkter Ausführung

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-7641BT0503

 Registrierungsnummer
 registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Tupy S.A. Rua Albano Schmidt 3400, BR-89227 901 Joinville, S.C.-Bairro Boa Vista
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Tempergussfitting gem. DIN EN 10242 (01.03.1995) Tabelle 1, Designsymbol "A"
Modell <i>model</i>	Tempergussfitting "** N"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 120003011-14 vom 03.07.2014 (MPM) Kontrollprüfung Labor: 120003011-13 vom 05.12.2013 (MPM) Baumusterprüfung: 120003011 vom 18.08.2008 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003)

Ablaufdatum / AZ 18.08.2018 / 13-0486-WNV
date of expiry / file no.

01/13/08

14.08.2014 GIB-1/2

 Datum, Bearbeiter, Amt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, expert, head of certification body

 DVGW CERT GmbH ist von der DAKKS nach DIN EN 45011:1998
 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
 Wasserversorgung.

 DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAKKS according to EN
 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

 DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn

 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993

 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

B-2/2

NV-7641BT0503

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 1/8"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 1/4"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 3/8"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 1/2"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 3/4"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 1"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 1 1/4"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 1 1/2"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 2"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 2 1/2"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 3"	
Tempergussfitting "** N"	Nennweite: 4"	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

 Maximaler Betriebsdruck Gas: 5 bar
 Temperaturbereich: -20 bis +120 °C
 Gasart: Brenngase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

Für Trinkwasser nach DIN 2000 nur in feuerverzinkter Ausführung