

Deklaracja zgodności nr 03/ARCO/2012

1. Producent wyrobu budowlanego:

VALVULAS ARCO, s.l.
Avda del Cid, 8
46134 – Foios
Walencja – Hiszpania

**Upoważniony przedstawiciel
producenta w Polsce:**

ARKA Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Kurki kulowe serii TURIA 3000.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 1997: 29.13.12 – 35.14 / PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu do 4 MPa i temperaturze wody do 140⁰ C.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna nr AT-15-8712/2011 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kurki kulowe serii TURIA 3000 w rozmiarach: od 1/4" do 2 1/2"

Ciśnienie nominalne: 4 MPa

Temperatura pracy od -20⁰ C do 140⁰ C

Uwaga: patrz na podany w Aprobacie Technicznej wykres zależności temperatury od ciśnienia.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej

Ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Aprobata Techniczna nr AT-15-8712/2011

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.



"ARKA" Spółka Jawna
Andrzej Pawłowski
współwłaściciel

Sianów, 2 stycznia 2012

.....
(miejsce i data wystawienia)

A. Pawłowski

.....
(podpis osoby upoważnionej)