

Deklaracja zgodności nr 16/ARCO/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: VALVULAS ARCO, s.l.
Avda del Cid, 8
46134 – Foios
Walencja – Hiszpania

**Upoważniony przedstawiciel
producenta w Polsce:**

ARKA Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Kurki kulowe serii SENA VA30.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 1997: 29.13.12 – 35.14 / PKWiU 2008: 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu do 3 MPa
i temperaturze wody do 140⁰ C.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach - Ręcznie otwierane i zamykane kurki
kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach
- Badania i wymagania.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kurki kulowe serii SENA VA30 w rozmiarach: od 1/4" do 4"
Ciśnienie nominalne: 3 MPa
Temperatura pracy od -20⁰ C (z wyłączeniem zamarzania) do 140⁰ C

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:
Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt. 5.

 **"ARKA"** Spółka Jawna ^(M)
R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025

 **"ARKA"** Spółka Jawna
A. Pawłowski
Andrzej Pawłowski
współwłaściciel

Sianów, 30 marca 2012

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(podpis osoby upoważnionej)