

Deklaracja zgodności nr 10/ARCO/2012


- 1. Producent wyrobu budowlanego:** VALVULAS ARCO, s.l.
Avda del Cid, 8
46134 – Foios
Walencja – Hiszpania
- Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:** ARKA Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
76-004 Sianów
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:**
Seria STOP - zawory zwrotne klapowe
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 1997: 29.13.13 – 80.16 / PKWiU 2008: 28.14.13.0
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa i temperaturze wody do 60⁰ C.
- 5. Specyfikacja techniczna:**
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
Zawory zwrotne klapowe Serii STOP w rozmiarach: od 1/2" do 4"
Ciśnienie nominalne: 16 bar
Temperatura pracy od 0⁰ C do 60⁰ C.
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

 **ARKA** Spółka Jawna [®]
R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski
tel. (094) 341-77-19, fax (094) 346-27-68
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
REGON 330967270, NIP 669-22-24-025

Sianów, 18 stycznia 2012

.....
(miejsce i data wystawienia)


.....
(podpis osoby upoważnionej)