



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

BK/W/0166/01/2018

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Zmiękczone, odżelaziające i multifunkcyjne stacje uzdatniania wody serii SC, SD, SIR i SECO**

Zawierający / containing: zbiornik ciśnieniowy serii PV z PE i HDPE, zbiornik soli, głowice sterujące serii V: RX, BNT, Clack, Logix; złoża specjalistyczne serii M: Birm, G1, Greensand, Ion, Ecomix, Multi, Crystal Right, Mix Bed, Sorbotech LG95

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do urządzeń należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o zasadach ich montażu i eksploatacji.

Zaleca się, aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60 mg CaCO₃/l.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Green Filter
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Toruńska 14

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Green Filter
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Toruńska 14

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-05-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-05-30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 maja 2018

The date of issue of the certificate: 30th May 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 mg. S. Krogulska

dr Bożena Krogulska