

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

według EN ISO/IEC 17050-1:2010

1. Numer: **63A**
2. Upoważniony przedstawiciel producenta:
VALVULAS ARCO Sp. z o.o. ul. Krowoderska 63B/6 31-158 Kraków
3. Przedmiot deklaracji:
**Filtry siatkowe ze stali nierdzewnej do zaworów zwrotnych ARCO
DN: 15 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 65**
4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:
Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz wymaganiami dokumentów związanych:
 - Normy PN-M-75002:2016 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania
 - Dokumentacja techniczna producenta
5. Informacje dodatkowe:
 1. Producent: **VALVULAS ARCO S.L. Avda de Cid 16, Foios 46134 Valencia, Hiszpania**
 2. Wyposażenie dodatkowe i zamienne do stosowania z zaworami zwrotnymi ARCO w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania, przy ciśnieniu wody do 1 MPa (10 bar) i temp. do 85⁰C.
 3. Wg atestu PZH HK/W/0910/01/2015, filtry mogą być stosowane w instalacji wody pitnej.
 4. Filtry o średnicy do DN25 - średnica oczka 800 μm i powierzchnia czynna 45%, filtry o średnicy powyżej DN25 – średnica oczka 1000 μm i powierzchnia czynna 50%
 5. Gwint zewnętrzny odpowiednio G = 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1 1/4" ; 1 1/2" ; 2" ; 2 1/2"
 6. Kształt i wymiary zgodne z dokumentacją producenta.
 7. Certyfikat ISO 9001 TÜD Management Service GmbH, Niemcy
6. W imieniu VALVULAS ARCO Sp. z o.o. i z upoważnienia producenta podpisał:
Miguel San Martin – Dyrektor Generalny

Kraków, 2017.01.02

VALVULAS ARCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KROWODERSKA 63B/6
31-158 KRAKÓW

