

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 54A**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zawory grzejnikowe PN-M-75002- DN15- P
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zawory H proste z nyplami 3/4"x1/2" do grzejników dolnozasilanych
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Zawory grzejnikowe podwójne, proste, przeznaczone do zamknięcia przepływu czynnika grzejnego do grzejników stalowych panelowych w instalacji centralnego ogrzewania ciepłą wodą o temperaturze do 110°C i ciśnieniu nominalnym do 1 MPa (10 bar).
Zawory mosiężne z końcówkami gwintowanymi, wg EN ISO 228-1, do rur gwintowanych 1/2**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VÁLVULAS ARCO S.L. Avda de Cid 16, Foios 46134 Valencia, Hiszpania
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
VALVULAS ARCO Sp. z o.o. ul. Krowoderska 63B/6 31-158 Kraków
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
**PN-M-75002:2016 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania.
Wymagania ogólne i badania**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny konstrukcja i montaż	Spełnia wymagania	
Materiał	Spełnia wymagania	
Powłoki ochronne	Spełnia wymagania	
Działanie zaworu-moment siły zamykającej i otwierającej, Nm	≤ 2,0	
Szczelność wewnętrzna i zewnętrzna przy 1,6 MPa	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na skręcanie	Nie dotyczy	
Wytrzymałość na zginanie, Nm	75	
Wytrzymałość hydrauliczna	Spełnia wymagania	
Przepustowość przy spadku ciśnienia 0,1 bar, V _{min} , l/s	0,08	
Trwałość	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Miguel San: Martin – Dyrektor Generalny

Kraków, 2017.01.02

VALVULAS ARCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KROWODERSKA 63B/6
31-158 KRAKÓW