

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 68A**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Termostatyczne zawory grzejnikowe ARCO DN15
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TEIDE Termo Plus zawór grzejnikowy prosty M30, 1/2"x1/2"
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zawory termostatyczne proste, bez wstępnej nastawy, przeznaczone są do regulacji i kontroli przepływu wody w grzejnikach. Do stosowania w instalacji ogrzewania ciepłą wodą o temperaturze do 110°C i ciśnieniu nominalnym do 10 PN. Zawory do połączeń skręcanych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VÁLVULAS ARCO S.L. Avda de Cid 16, Foios 46134 Valencia, Hiszpania
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
VALVULAS ARCO Sp. z o.o. ul. Krowoderska 63B/6 31-158 Kraków
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 215:2005 + PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Wg dokumentacji producenta	
Materiały	Spełnia wymagania	
Powłoki ochronne	Spełnia wymagania	
Właściwości mechaniczne	Spełnia wymagania	
Właściwości operacyjne: - nominalny przepływ przy różnicy ciśnień $\Delta p = 10 \text{ kPa}$ (0,1 bar), q_{mN} , l/h - zakres temperatur nastawy - znaki nastawcze - histereza przy przepływie nominalnym - czas zamknięcia - autorytet zaworów [$a = (\Delta p_1 - \Delta p_2) : \Delta p_1$]	215 ⊗ 6°C oraz 12°C – 28°C 0, ⊗ (6°C), 1 do 5 0,55 K 20 minut 0,5	
Trwałość i odporność na zmiany temperatury	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Miguel San: Martin – Dyrektor Generalny

Kraków, 2017.01.02


VALVULAS ARCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ.....
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 UL. KROWODERSKA 63B/6
 31-158 KRAKÓW