

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr 69A**

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Termostatyczne zawory grzejnikowe ARCO DN15**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**TEIDE Termo Plus zawór grzejnikowy kątowy M30, 1/2"x1/2"**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Zawory termostatyczne kątowe, bez wstępnej nastawy, przeznaczone są do regulacji i kontroli przepływu wody w grzejnikach. Do stosowania w instalacji ogrzewania ciepłą wodą o temperaturze do 110°C i ciśnieniu nominalnym do 10 PN. Zawory do połączeń skręcanych.**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**VÁLVULAS ARCO S.L. Avda de Cid 16, Foios 46134 Valencia, Hiszpania**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:  
**VALVULAS ARCO Sp. z o.o. ul. Krowoderska 63B/6 31-158 Kraków**
- Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
- Krajowa specyfikacja techniczna:  
**PN-EN 215:2005 + PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
Wymagania i metody badań.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Wg dokumentacji producenta	
Materiały	Spełnia wymagania	
Powłoki ochronne	Spełnia wymagania	
Właściwości mechaniczne	Spełnia wymagania	
Właściwości operacyjne: - nominalny przepływ przy różnicy ciśnień $\Delta p = 10 \text{ kPa}$ (0,1bar), $q_{mN}$ , l/h - zakres temperatur nastawy - znaki nastawcze - histereza przy przepływie nominalnym - czas zamknięcia - autorytet zaworów $[a = (\Delta p_1 - \Delta p_2) : \Delta p_1]$	260 ⊗ 6°C oraz 12°C – 28°C 0, ⊗ (6°C), 1 do 5 0,55 K 20 minut 0,5	
Trwałość i odporność na zmiany temperatury	Spełnia wymagania	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Miguel San: Martin – Dyrektor Generalny

Kraków, 2017.01.02

  
 VALVULAS ARCO  
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 UL. KROWODERSKA 63B/6  
 31-158 KRAKÓW